

ВС NOA нейтрализатор кислотности холодильных масел

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Включить установку, оставить компрессор работающим на максимальной мощности.
2. Снять колпачок с картриджа и подсоединить к нему специальный адаптер.
3. В случае использования гибкого адаптера, необходимо удалить из его трубы воздух.
4. Соединить адаптер с портом низкого давления кондиционера и ввести все содержимое картриджа.
5. Отсоединить адаптер от кондиционера.
6. Если необходимо, дополнить систему хладагентом.
7. Оставить установку работающей в течение 30 минут (минимум).

ДОЗИРОВКА

- **Низкий уровень кислотности** – добавить 30 мл ВС NOA на каждые 2 л компрессорного масла.
- **Средний уровень кислотности** – добавить 30 мл ВС NOA на каждые 1,5 л компрессорного масла.
- **Высокий уровень кислотности** – добавить 30 мл ВС NOA на каждые 0,7 л компрессорного масла.



MADE IN ITALY